

**รายละเอียดตอบข้อซักถามการประกวดราคาจ้างการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

คำถามจาก นายณรงค์ชัย ลิขณะจุล		
ลำดับ	ข้อซักถาม	คำชี้แจง
1	ใบบริมาณงานในรายการ 4 หัวข้อ 4.1 เหล็กเสริมตามแบบระบุเป็น DB16 มม. (แบบหน้า 14/19) ส่วนในใบบริมาณงานระบุเป็น DB20 มม.ต้องใช้ขนาดเหล็กตามส่วนไหนครับ	ตามข้อกำหนดในร่างขอบเขตงานฯ ข้อ 15 เงื่อนไขทั่วไป ข้อย่อย 15.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบแบบนี้ทุกประการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นใบบริมาณงานในรายการ 4 หัวข้อ 4.1 เหล็กเสริมตามแบบระบุเป็น DB16 มม. (แบบหน้า 14/19) ส่วนในใบบริมาณงานระบุเป็น DB20 ซึ่งเป็นคุณภาพที่ดีกว่า ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงสามารถทำได้ ถึงแม้ตามข้อกำหนดในร่างขอบเขตงานฯ ข้อ 15 เงื่อนไขทั่วไป ข้อย่อย 15.1 ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบแบบนี้ทุกประการให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2	ใบบริมาณงานในรายการ 4 หัวข้อ 4.4 คอนกรีตผสมเสร็จ ในแบบระบุให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc (แบบหน้า 14/19) ส่วนในใบบริมาณงานใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc ต้องใช้คอนกรีตตามส่วนไหน ครับ	ตามข้อกำหนดในร่างขอบเขตงานฯ ข้อ 15 เงื่อนไขทั่วไป ข้อย่อย 15.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบแบบนี้ทุกประการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นในแบบรูปรายการกำหนดให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc (แบบหน้า 14/19) ดังนั้นจึงให้ยึดในแบบรูปรายการตามแบบหน้า 14/19)
3	ใบบริมาณงานในรายการที่ 8 หัวข้อ 8.6 สปอตไลท์ภายนอก LED100 วัตต์ WARMWHITE จำนวน 72 ชุด ไม่ทราบว่าทำการติดตั้งในส่วนไหนของโครงนี้ เพราะไม่เห็นมีการแสดงตำแหน่งในการติดตั้งในแบบที่ลงในระบบ แล้วถ้าติดตั้งต้องเดินสายไฟพร้อมร้อยท่อหรือไม่ หรือติดตั้งดวงโคมตามจุดที่กำหนดครับ	การติดตั้ง สปอตไลท์ภายนอก LED 100 วัตต์ WARMWHITE จำนวน 72 ตัว ให้ติดตั้งเสาละ 4 ตัว/ชุด รวม 18 ชุด พร้อมเดินสายไฟพร้อมร้อยท่อและทำขายึดตามเสาในแบบที่กำหนด ซึ่งความสูงจากพื้นจะการกำหนดภายหลัง

คำถามจาก นายณรงค์ชัย ลิขณะจุล (ต่อ)		
ลำดับ	ข้อซักถาม	คำชี้แจง
4	ใบปริมาณงานในส่วนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ข้อที่1. พัดลมไอน้ำ ขนาด 30 นิ้ว พร้อมเดินระบบ คือหมายถึงเดินแค่สายไฟฟ้า ให้พัดสามารถใช้งานได้ ถูกต้องหรือไม่ และตำแหน่งติดตั้งคือตามเสาเหล็กที่ ก่อสร้างไว้หรือไม่ ครับ	การติดตั้งพัดลมไอน้ำ ขนาด 30 นิ้ว พร้อมเดิน ระบบ คือ การติดตั้งโดยเดินสายไฟและเดิน ระบบไอน้ำ พร้อมปั้มน้ำ ให้พัดลมสามารถ ใช้งานได้ โดยสามารถเลือกเปิด/ปิดได้บางตัว และสามารถเปิด/ปิดได้พร้อมกันทุกตัว และ ตำแหน่งติดตั้งให้ติดตามเสาเหล็กตามที่กำหนด
5	ใบปริมาณงานในส่วนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ข้อที่2. ป้ายสกอร์บอร์ดกีฬา LED อเนกประสงค์ ขนาด 1.50*4.00 เมตร พร้อมติดตั้ง	ป้ายสกอร์บอร์ดกีฬา LED อเนกประสงค์ ขนาด 1.50*4.00 เมตร พร้อมติดตั้ง ให้ติดตั้งบริเวณ เสาเหล็กเดิม พร้อมโครงเหล็กสำหรับติดตั้งจอ LED และเดินสายไฟให้สามารถใช้งานได้